



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010309478593

委托人名称、地址

台安科技(无锡)有限公司
江苏省无锡国家高新技术产业开发区65-C号地块

生产者(制造商)名称、地址

台安科技(无锡)有限公司
江苏省无锡国家高新技术产业开发区65-C号地块

生产企业名称、地址

台安科技(无锡)有限公司
江苏省无锡国家高新技术产业开发区65-C号地块

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

RHN-300; Ue:AC690V; Ie:145~200A, 175~240A, 203~280A, 245~336A; 脱扣级别:10A;3P;
配用的辅助触头:AC-15:Ue/Ie:120V/6A, 240V/3A, 380V/1.9A, 480V/1.5A,
500V/1.4A, 600V/1.2A; DC-13:Ue/Ie:125V/0.55A, 250V/0.27A; 型号详见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2016年03月31日

有效期至: 2021年03月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2011年06月08日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1389351



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2011010309478593

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

TAIAN Technology (Wuxi) Co., Ltd.
Block 65-C, Wuxi National High-Technology Industry Development
Zone, Wuxi, Jiangsu Province, P. R. China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

TAIAN Technology (Wuxi) Co., Ltd.
Block 65-C, Wuxi National High-Technology Industry Development
Zone, Wuxi, Jiangsu Province, P. R. China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

TAIAN Technology (Wuxi) Co., Ltd.
Block 65-C, Wuxi National High-Technology Industry Development
Zone, Wuxi, Jiangsu Province, P. R. China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Thermal Overload Relay

RHN-300; Ue:AC690V;Ie:145~200A, 175~240A, 203~280A, 245~336A;Tripping
Class:10A;3P;Attached Auxiliary Contacts:AC-
15:Ue/Ie:120V/6A, 240V/3A, 380V/1.9A, 480V/1.5A, 500V/1.4A, 600V/1.2A;DC-
13:Ue/Ie:125V/0.55A, 250V/0.27A;See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned products have met the
requirements of implementation rules for compulsory certification(REF
NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Mar.31,2016 Date of expiry: Mar.31,2021


Validity of this certificate is subject to positive result of the regular
follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jun.08,2011

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:


Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1389351



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2011010309478593

纸号: 1389351

型号的解释:

RHN- 300 / ☐ ☐ ☐
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) RHN: 热过载继电器

(2) 300 系列

(3) 标称电流:

以旋钮刻度最大额定电流表示
200, 240, 280, 336

(4) 构造别:

A 表示: 过载保护+缺相保护

K 表示: 过载保护

(5) 安装方式:

空白: 搭配 CN-220/300

P: 独立安装型

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

